

Prüfbericht

LVR– Römer Museum

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **APX Museum in Xanten** wurde am 27.02.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

Barrierefreiheit geprüft

Barrierefrei für Menschen mit einer Gehbehinderung

Barrierefrei für Rollstuhlfahrer

Teilweise barrierefrei für Menschen mit einer Sehbehinderung

Teilweise barrierefrei für blinde Menschen



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen im Rollstuhl**“ bedeutet u.a.:

- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 90 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen,
- die Bewegungsflächen weisen eine **Mindestgröße von 150 x 150 cm** auf.
- in den **Sanitärräumen** beträgt die **Bewegungsfläche** links und rechts neben dem WC mind. **70 cm x 90 cm**
- in den Sanitärräumen sind **Haltegriffe vorhanden** und auf beiden Seiten, die mit einem Rollstuhl angefahren werden können, sind die Haltegriffe **hochklappbar**
- das **Waschbecken** ist mit einem Rollstuhl unterfahrbar und der Spiegel vom Rollstuhl aus einsehbar

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebes eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erheberrn** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Überblick über den Grad der Erfüllung

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)	10	10	100%
	Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)	42	42	100 %
	Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)	26	26	100 %
	Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)	56	56	100 %

Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ sowie „**Barrierefreiheit geprüft –barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Menschen die auch einen motorisierten Rollstuhl nutzen können)**“.

Das **WC für Menschen mit Behinderung** hat vor dem WC eine Bewegungsfläche von **160 x 150 cm**, rechts und links hochklappbare Haltegriffe sowie einen auch im Sitzen einsehbaren Spiegel. Der **Aufzug** hat eine **Kabinengröße** von **110 x 220 cm**; die Durchgangsbreite ist 90 cm. Die **Rampe** im Ausstellungsbereich ermöglicht es Rollstuhlfahrern alle Etagen schwellenlos zu erreichen und kann eine Alternative zum Aufzug sein.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Eingang Museum		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Kasse Museum		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Aufzug / Lift		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Ausstellungsraum		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung		✓	✓	✓	✓	
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden	Stufe	1	2	1	2	

<ul style="list-style-type: none"> - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind 						
---	--	--	--	--	--	--

Der Parkplatz des LVR- Römer Museum

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Parkplatz						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						10 (lt. Schild 5)

Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.	G2,R2		-		-	280 cm (Parkplatzkennzeichnung wird verändert)
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben.	G2,R2		✓		✓	470 cm
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.						25 m
Weg außen vom Parkplatz um Eingang Museum						IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				180 cm
Die Länge des Weges beträgt:						25 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	230 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Keine vorhanden
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.	G2		✓			Keine vorhanden
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.	R1, R2			✓	✓	Keine vorhanden
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	nein
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1, R2			✓	✓	4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						1,5 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	0 %
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						0 m
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						ja

Der Eingang zum LVR- Römer Museum

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Eingang		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Eingang						
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Es dürfen keine Stufen vorhanden sein. Schwellen dürfen max. 2 cm hoch sein.	R1,R2			✓	✓	
Eingangstür 1						

Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				140 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			140 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	140 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Ohne eigenen Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			250 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	250 cm x 250 cm
Flur zwischen Tür 1 und Tür 2 (Windfang)						
Wie lang ist der Weg?						5,5 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				300 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	300 cm
Eingangstür 2						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				140 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			140 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	140 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Ohne eigenen Kraftaufwand

Die Kasse im LVR- Römer Museum

Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			250 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	250 cm x 250 cm
Teilergebnis: Kasse / Shop		✓	✓	✓	✓	
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			450 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	450 cm x 300 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden.	G2,R2		✓		✓	80 - 131 cm Eine alternative Möglichkeit vorhanden

Der Aufzug in die Etagen

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Aufzug		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Aufzug/Lift						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			280 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	280 cm x 500 cm
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Ja
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen.	G2		✓			90 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	90 cm
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Toleranz = 108 x 138 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	110 cm x 220 cm
Bewegungsflächen						
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			150 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm

Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				✓	Ja
Technik						
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						akustisch

Die Ausstellungsräume im LVR- Römer Museum

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
	Teilergebnis: Ausstellungsraum		✓	✓	✓	✓
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Rampe vom Erdgeschoß bis in die 3. Etage						
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1,R2			✓	✓	3%
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	125 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			150 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			150 cm x 150 cm

Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm
Teilergebnis: Ausstellungsraum		✓	✓	✓	✓	IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				180 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			180 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	180 cm
Sitzbereiche						
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						ja

Das WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Römer-Museum APX Xanten

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)		✓	✓	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe	Stufe	1	2	1	2	
✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird						

- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist						
Tür zum WC						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				98 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			98 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	98 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			250 cm x 145 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	250 cm x 145 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
In welche Richtung öffnet die Tür? (Soll: nach außen oder Raumpartür)	G2,R2		✓		✓	Nach außen
WC für Menschen mit Behinderung						
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Toleranz = 88 x 68 cm)	G2		✓			Rechts 90 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC	R1,R2			✓	✓	Links 90 cm x 70 cm

aufweisen. (Toleranz = 88 x 68 cm)						Rechts 90 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 118 x 118 cm)	G2		✓			150 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	150 cm x 160 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz = 44 – 50 cm)	R2				✓	48 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	Vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	Ja
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2				✓	28 cm (76 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				✓	10 cm (80 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	Vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	Ja
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	28 cm (76 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in	R2				✓	10 cm (80 cm)

Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)						
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				✓	70 cm
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Toleranz 118 x 118 cm)	G2		✓			150 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	150 cm x 160 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Toleranz 85 cm)	R2				✓	82 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	Unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	Weniger als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	Ja
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur in einer Höhe von 15 cm

Fotos:

